

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Пензенской области; г. Пенза, ул. Дзержинского, 5, тел. 68-13-45
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Пензы
 УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области;
 г. Пенза, ул. Большая Радищевская, 12, тел. факс 68-58-07

**ПРЕДПИСАНИЕ № 1 / 1 / 1
 по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению средняя образовательная школа
 № 8 города Пензы им. Н.С. Павлушкина;

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору Пензина Владислава Анатольевича от 12.01.2021 г. № 1, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" с 21 января по 05 февраля 2021 г. проведена плановая выездная проверка Муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 8 г. Пензы им. Н.С. Павлушкина заместителем главного государственного инспектора города Пензы по пожарному надзору Виноградовой Екатериной Александровной и государственным инспектором города Пензы по пожарному надзору Николаевым Евгением Александровичем по соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации зданий, сооружений и территории Муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 8 г. Пензы им. Н.С. Павлушкина по адресу: г. Пенза, ул. Касаткина, 8 совместно с директором Муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 8 г. Пензы им. Н.С. Павлушкина Грачевой Светланой Николаевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N пре дпи сан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В актовом зале отсутствуют ограждения на лестничном марше. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями. При ширине лестниц более 1,5 м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а также в местах опасных перепадов (1 м и более) высота указанных ограждений должна предусматриваться не менее 1,2 м.	ст. 89 Федеральный закон от 22.07.08. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2021 г.	
2	В подсобном помещении на первом этаже, подвальном помещении, складском помещении на втором этаже отсутствуют пожарные извещатели	ст. 54 Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А (обязательное) п. А4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.08.2021 г.	
3	Приемно-контрольный прибор установлен не в помещении с круглосуточным пребыванием	ст. 54 Федеральный закон от 22.07.08. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 Системы	01.08.2021 г.	

	дежурного персонала.	противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.		
4	На объекте отсутствует техническая документация на установку системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация), а также регламент технического обслуживания указанной системы	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479)	01.08.2021 г.	
5	Система автоматической установки пожарной сигнализации выполнена дымовыми пожарными извещателями, смонтированными по схеме «ИЛИ». Формирование сигнала на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "И".	ст. 54 Федеральный закон от 22.07 08. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14.1 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.	01.08.2021 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного

государственного инспектора

г. Пензы по пожарному надзору

(должность государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись, М.Л.П.)

Виноградова Е.А.

(фамилия и инициалы)

Государственный инспектор г. Пензы

по пожарному надзору

(подпись, М.Л.П.)

Николаев Е.А.

(фамилия и инициалы)

Предписание для исполнения получил(а):

Директор МБОУ СОШ № 8

г. Пензы им. Н.С. Павлушкина

(должность)

(подпись)

Грачева С.Н.

(фамилия и инициалы)

« 05 » февраля 20 21 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Пензенской области 8 (8412) 68-11-12